

18122

1366

报告编号: KFE-HJ20220901-26W(3)(G)

委托单位:


寿县绿色东方新能源有限责任公司

报告日期:

2022 10 09 日



安徽康



限公司

声 明

一、本报告中涉及的所有检测项目均严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》及相关法律法规的要求进行。

二、

三、

四、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；

五、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测项目均严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》及相关法律法规的要求进行。

六、

七、委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。



**检验检测机构
资质认定证书**

证书编号: 181221341366

名称: 安徽康菲尔检测科技有限公司
地址: 合肥市新站区文忠路与前江路交口东智慧产业园 A8 栋

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 准予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



181221341366

发证日期: 2020 年 01 月 08 日

有效期至: 2024 年 10 月 10 日

发证机关:

地址: 合肥市新站区文忠路与前江路交口
东智慧产业园 A8 栋

电话: 0551-66335121

传真: 0551-66335121

投诉电话: 18156061763

邮政编码: 230012

一、基本情况

项目名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司固废检测
检测类别	<input checked="" type="checkbox"/> 委托 <input type="checkbox"/> 验收 <input type="checkbox"/> 环评
委托单位	寿县绿色东方新能源有限责任公司
委托单位地址	安徽省淮南市寿县堰口镇魏岗村
受检单位	寿县绿色东方新能源有限责任公司
受检单位地址	安徽省淮南市寿县堰口镇魏岗村
采样日期	2022年09月19日
检测时间	2022年09月20日

二、检测方法与检出限

表 2-1 检测方法与检出限一览表

样品类别	检测项目	检测依据	检出限
固废	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》 HJ 1024-2019	0.2%

三、主要仪器设备

表 3-1 主要仪器设备一览表

序号	仪器名称	仪器型号	实验室编号	有效期
1		MFLC-18/13P	YQ163	2023.07.19
2		FA224	YQ130	2023.05.19

四、固废检测结果

表 4-1 固废检测结果表

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果	《生活垃圾焚烧 污染控制标准》 GB18485-2014	单位	
2022.09.19	锅炉房	热灼减率	第一次	1.87	5	%
			第二次	1.90	5	%
			第三次	1.98	5	%

*** 报告结束 ***

报告编制人: 徐源 审核人: 乐子梅 签发人: 刘勇

