



201212051680

正本

检测报告



项目名称: 寿县生活垃圾焚烧发电项目
2024年二季度环境检测 (厂界噪声)

检测类别: 委托检测



安徽圣泰检测科技有限公司

ANHUI SHENGTAI TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

检测报告

S2405004N-7

1、样品信息

受检单位名称	寿县绿色东方新能源有限责任公司	受检单位地址	安徽省寿县窑口镇真武村
样品类别	噪声	样品性状	/
采样日期	/	检测时间	2024.05.09
采样人员	崔海洋、徐海斌		

2、检测结果

2.1 噪声检测结果

检测日期: 2024.05.09


检测点位	检测项目	主要声源	检测时间	结果 L _{eq} [dB(A)]	标准限值 [dB(A)]	
东厂界外1米 Z1	厂界环境噪声	生产噪声	昼间	17:56-18:01	44	60
			夜间	23:15-23:20	44	50
南厂界外1米 Z2	厂界环境噪声	生产噪声	昼间	18:03-18:08	49	60
			夜间	23:22-23:27	44	50
1米 Z3	厂界环境噪声	厂界环境噪声	昼间	18:12-18:17	46	60
			夜间	23:29-23:34	42	50
北厂界外1米 Z4	厂界环境噪声	厂界环境噪声	昼间	18:21-18:26	48	60
			夜间	23:39-23:44	46	50

注: 1. 检测期间天气: 昼间: 晴, 风速 1.5m/s, 夜间: 晴, 风速 1.4m/s;

2. 标准限值来源《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008), 表1 3类区, 执行标准由客户提供。

3、检测信息

3.1 噪声检测点位示意图



联系电话: 0551-66823312

安徽圣泰检测科技有限公司

检测报告

S2405004N-7

3.2 检测依据及方法

检测类别	检测项目	检测依据/方法	检出限	单位
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	/	[dB(A)]

3.3 检测设备信息

检测类别	检测项目	设备名称及型号	设备管理编号	仪器校准有效期
噪声	厂界环境噪声	声级校准器/AWA6022A	XC-006.2	2024.06.05
		多功能噪声分析仪		

噪声检测

检测位置	检测结果 [dB(A)]	控制值	判断结果
厂界环境噪声	检测前 93.8	前后校准示值偏差	



